

**Bescheinigung**  
**über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7**  
**für die Nahwärmenetze Bonndorf I und II der solarcomplex AG**

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der solarcomplex AG dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

<b>Primärenergiefaktor FW 309-1:2023</b> (§ 22 Absatz 2 GEG)		<b>0,26</b>
<b>Primärenergiefaktor nach Kappung</b> (§ 22 Absatz 3 GEG)	<b>nach GEG zu verwenden</b>	<b>0,25</b>
<b>Emissionsfaktor FW 309-1:2023</b> (Anlage 9 GEG)		<b>0,00 g/kWh</b>

**Bescheinigung**  
**über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7**

<b>Energieträger</b>	<b>Anteil</b>
Holz (erneuerbar)	48,5%
Erdgas KWK	44,0%
fossiles Heizöl	6,3%
Abwärme (rückgewonnen)	1,2%
insgesamt aus erneuerbarer Energie	48,5%
insgesamt aus rückgewonnener Energie	1,2%

Datenbasis: 01.01.2021 bis 31.12.2023  
umfasst Planungsdaten: nein  
gültig bis: 01.10.2034  
ausgestellt am: 01.10.2024  
von: Daniel Greiner  
fp-Gutachter AGFW FW609

Singen, 01.10.24

Ort, Datum



Unterschrift