

Bescheinigung
über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7
für das Nahwärmenetz Renquishausen der Nahwärme Renquishausen GmbH

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der Nahwärme Renquishausen GmbH dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor FW 309-1:2023 (§ 22 Absatz 2 GEG)		0,51
Primärenergiefaktor nach Kappung (§ 22 Absatz 3 GEG)	nach GEG zu verwenden	0,51
Emissionsfaktor FW 309-1:2023 (Anlage 9 GEG)		86,25 g/kWh

Bescheinigung
über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7

Energieträger	Anteil
Holz (erneuerbar)	81,5%
Solarthermie (erneuerbar)	12,0%
fossiles Heizöl	6,5%
insgesamt aus erneuerbarer Energie	93,5%

Datenbasis:	Planungsdaten
gültig bis:	23.09.2031
ausgestellt am:	23.09.2024
von:	Daniel Greiner fp-Gutachter AGFW FW609

Singen, 23.09.2024

Ort, Datum



Unterschrift