

Bescheinigung
über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7
für das Nahwärmenetz Hilzingen der solarcomplex AG

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der solarcomplex AG
dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor FW 309-1:2023

(§ 22 Absatz 2 GEG)

0,00

Primärenergiefaktor nach Kappung

(§ 22 Absatz 3 GEG)

nach GEG zu verwenden

0,20

Emissionsfaktor FW 309-1:2023

(Anlage 9 GEG)

0,00 g/kWh

Bescheinigung
über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7

Energieträger	Anteil
Holz (erneuerbar)	76,4%
Biogas KWK (erneuerbar)	23,2%
Heizöl (fossil)	0,4%
insgesamt aus erneuerbarer Energie	99,6%

Datenbasis:

gültig bis:

ausgestellt am:

von:

Planungsdaten

09.07.2033

09.07.2026

Daniel Greiner

fp-Gutachter AGFW FW609

Singen, 09.07.2026

Ort, Datum



Unterschrift